



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 71.ТЦ.04.225.П.000601.08.09 от 03.08.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Покрытие полимерное монолитное марки "Ризоপুর - 5324"

изготовленная в соответствии  
ТУ 2257-058-43548961-2009 "Покрытие полимерное монолитное марки "Ризоপুর - 5324"

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СП 2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

**Организация-изготовитель**

ООО "СМТ Продукт", Тульская область, Киреевский район, г. Болехово, ул. Соловцова, д. 7  
(Российская Федерация)

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "СМТ Продукт", Тульская область, Киреевский район, г. Болехово, ул. Соловцова, д. 7  
(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 28.07.09г. № 3465 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области", протокол лабораторных испытаний № 257 от 22.07.09г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области", аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.027, зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС RU.0001.510139 от 30.03.2006г.

**№2653862**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция в воздушную среду, мг/куб.м, не более:  
этиленгликоль  
диметилтерефталат  
гексаметилендиамин  
бутилацетат  
этилацетат  
Индекс токсичности  
Устойчивость к дезинфицирующим средствам

0,1  
0,05  
0,001  
0,1  
0,1  
в интервале 80-120%  
устойчиво

Область применения:

для спортивных и тренировочных залов и для помещений общего назначения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с нормативно-технической документацией

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, фирма-производитель, назначение

Заключение действительно до 03.08.2014 г.



4.0. Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись Ломовцев А.Э.